



**BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**MŰSZAKI OSZTÁLY**

☐ 2092 Budakeszi, Fő utca 179.  
☎ 06-23-535-710/156  
☎ 06-23-535-722  
✉ merenyi.tamas@budakeszi.hu

Ügyiratszám: -2/2015  
Ügyintéző:  
Telefon: 23/535-710/

**Tárgy:** Egyedi szennyvíztisztító berendezés engedélyezése

**HATÁROZAT**

és né 2092 Budakeszi, szám alatti lakosok részére az alábbi feltételek mellett

**e n g e d é l y t**

adok arra, hogy a Budakeszi, hrsz-ú, természetben 2092 Budakeszi, szám alatt található ingatlanon egyedi szennyvíztisztító berendezést telepítsenek az alábbi előírások szerint:

1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető.
2. Az elszikkasztható maximális mennyiség 500 m<sup>3</sup>/év.
3. A tisztított szennyvíz szikkasztása, illetve locsolása során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne érje el a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezés határértékeit.
4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

A létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosoknak gondoskodnia kell:

- üzemeltetés feltételeinek biztosításáról,
- működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő napi ellenőrzéséről,
- az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről,
- a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
- a keletkező hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyeztetéséről, ártalmatlanításáról,
- adatszolgáltatásról,
- meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a felelős szolgáltató értesítéséről,
- az üzemnapló rendszeres vezetéséről, a felelős szolgáltatónak, vízügyi hatóságnak történő bemutatásáról.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budakeszi Polgármesteri Hivatalnál benyújtott, 10.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elbírálására a Pest Megyei Kormányhivatal az illetékes.

**INDOKLÁS**

és családja egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezésére nyújtott be kérelmet a Budakeszi, hrsz-ú, természetben 2092 Budakeszi, szám alatt található ingatlanra vonatkozóan. Megállapítottam, hogy a kérelmező, valamint a kérelmező felesége az ingatlan tulajdonosai.

Megállapítottam továbbá, hogy az ingatlan elhelyezkedésének környezetében nincs kiépített szennyvízcsatorna-hálózat. A keletkező szennyvizet jelenleg szennyvíztározóban gyűjtik és szippantással ürítik. A keletkező szennyvíz mértéke nem haladja meg az 500 m<sup>3</sup>/év mennyiséget. Tekintettel arra, hogy a kérelmező által becsatolt tervek szerint, a szakszerűen megtervezett, kivitelezett és üzemeltetett egyedi szennyvíztisztító berendezések alkalmazásával a felszín alatti vizek állapota javul, a szikkasztó létesítésének engedélyezése mellett döntöttem.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 20. §. (1) bekezdése szerint jártam el.

Döntésemet a Ket. 29. §. (1) bekezdése, a 71. §. (1) bekezdése, valamint a 102. §. (1) bekezdése és a 104. §. (1) bekezdése, továbbá a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján hoztam meg.

Budakeszi, 2015. október 15.

**dr. Remete Sándor** jegyző nevében és megbízásából eljárva:



**Merényi Tamás**  
műszaki osztályvezető

Kapják:

1. (2092 Budakeszi, )
2. né (2092 Budakeszi, )
3. Irattár